

保守対象機器一覧

1/5

番号	品名	仕様		数量	備考
		名称	メーカー		
1	中央監視盤				
(1)	メインコントロールユニット	savic-net G5	東テク	1 台	BH-101J0W0000
(2)	カラーレーザープリンター		東テク	1 台	
(3)	カラーレーザープリンター		東芝	1 台	
(4)	小型無停電装置	1kVA	東テク	1 台	
(5)	制御盤	D-B2CP-1	山武	1 面	
(6)	制御盤	D-B2CP-2	山武	1 面	
(7)	制御盤	D-B2CP-3	山武	1 面	
(8)	制御盤	D-B1CP-1	山武	1 面	
(9)	制御盤	D-1CP-1	山武	1 面	
(10)	制御盤	D-2CP-1	山武	1 面	
(11)	制御盤	D-2CP-2	山武	1 面	
(12)	制御盤	D-3CP-1	山武	1 面	
(13)	制御盤	D-4CP-1	山武	1 面	
(14)	制御盤	D-5CP-1	山武	1 面	
(15)	制御盤	D-6CP-1	山武	1 面	
(16)	電気設備用監視装置		東芝	一 式	
(17)	小型無停電装置	3kVA	東芝	1 台	
2	空調用自動制御装置				
(1)	本館熱源廻り制御		ジョンソン	1 台	本館・管理棟用
(2)	ボイラー廻り制御		ジョンソン	一 式	〃
(3)	CT-1冷却塔制御	CT1-1, 1-2	ジョンソン	2 台	〃
(4)	CT-2冷却塔制御		ジョンソン	1 台	〃
(5)	水冷UAC冷却水廻り制御	CT3-1, 3-2	ジョンソン	2 台	〃
(6)	空調機制御	AC-1	ジョンソン	1 台	〃
(7)	空調機制御	AC-4,9,17	ジョンソン	3 台	〃
(8)	空調機制御	AC-6	ジョンソン	1 台	〃
(9)	空調機制御	AC-7,11	ジョンソン	2 台	〃
(10)	空調機制御	AC-8	ジョンソン	1 台	〃
(11)	空調機制御	AC-10,15,31	ジョンソン	3 台	〃
(12)	空調機制御	AC-12	ジョンソン	1 台	〃
(13)	空調機制御	AC-13,14	ジョンソン	2 台	〃
(14)	空調機制御	AC-16	ジョンソン	1 台	〃
(15)	空調機制御	AC-18	ジョンソン	1 台	〃
(16)	空調機制御	AC-20	ジョンソン	1 台	〃
(17)	空調機制御	AC-19,21	ジョンソン	2 台	〃
(18)	空調機制御	AC-22	ジョンソン	1 台	〃
(19)	空調機制御	AC-23	ジョンソン	1 台	〃
(20)	空調機制御	AC-24	ジョンソン	1 台	〃
(21)	空調機制御	AC-25	ジョンソン	1 台	〃
(22)	空調機制御	AC-26	ジョンソン	1 台	〃

保守対象機器一覧

2/5

番号	品名	仕様		数量	備考
		名称	メーカー		
2	空調用自動制御装置				
(23)	空調機制御	AC-27	ジョンソン	1 台	本館・管理棟用
(24)	空調機制御	AC-28	ジョンソン	1 台	〃
(25)	空調機制御	AC-29	ジョンソン	1 台	〃
(26)	空調機制御	AC-30	ジョンソン	1 台	〃
(27)	空調機制御	AC-32	ジョンソン	1 台	〃
(28)	空調機制御	AC-33	ジョンソン	1 台	〃
(29)	空調機制御	AC-34	ジョンソン	1 台	〃
(30)	空調機制御	AC-35,36	ジョンソン	2 台	〃
(31)	パッケージ制御	PAC-2	ジョンソン	1 台	〃
(32)	パッケージ制御	PAC-3	ジョンソン	1 台	〃
(33)	給気予熱制御		ジョンソン	2 台	〃
(34)	オイル廻り制御	重油地下, サービスタンク	ジョンソン	一 式	〃
(35)	貯湯槽制御	ST-1-1, 1-2	ジョンソン	一 式	〃
(36)	計測系統		ジョンソン	1 台	〃
(37)	空調機制御	AC-01	ジョンソン	1 台	〃
(38)	空調機制御	AC-02	ジョンソン	1 台	〃
(39)	空調機制御	AC-03,04,05	ジョンソン	3 台	〃
(40)	管理棟温熱源廻り制御	HEX-01	ジョンソン	1 台	〃
(41)	管理棟計測系統		ジョンソン	1 台	〃
(42)	熱源制御	放射線治療棟	ジョンソン	1 台	放射線治療棟用
(43)	クッションタンク廻り制御	放射線治療棟 T-1, 2	ジョンソン	2 台	〃
(44)	外調機制御	AC-2M	ジョンソン	1 台	〃
(45)	空調機制御	AC-1M(治療室B)	ジョンソン	1 台	〃
(46)	ファンフィルターユニット制御	FFU-1	ジョンソン	1 台	〃
(47)	HEPA付き吹き出しユニット制御		ジョンソン	一 式	〃
(48)	補給用水槽廻り制御	PW-2	ジョンソン	一 式	〃
(49)	新館熱源廻り制御系統				
49-1	冷温水発生機台数制御	RH-1-1, 1-2	山武製	1 台	新館(東病棟)用
49-2	ポンプ台数制御盤	CP-1, CP-2, CDP,	山武製	1 台	〃
49-3	挿入型温度検出器		山武製	5 台	〃
49-4	圧力発信器		山武製	1 台	〃
49-5	DC24V電源		山武製	1 個	〃
49-6	モジュロールモーター		山武製	1 台	〃
49-7	弁リンケージ		山武製	1 個	〃
49-8	二方弁		山武製	1 台	〃
49-9	アイソレーター		山武製	1 個	〃
49-10	ばい煙濃度計		山武製	1 台	〃
49-11	感震計		山武製	1 個	〃
49-12	補助リレー		山武製	1 個	〃

保守対象機器一覧

3/5

番号	品名	仕様		数量	備考
		名称	メーカー		
2	空調用自動制御装置				
(50)	オイルタンク廻り制御	灯油地下, サービスタンク			新館(東病棟)用
50-1	油面計		山武製	1 台	〃
50-2	液面調節計		山武製	1 台	〃
50-3	オイル用電磁弁		山武製	2 個	〃
50-4	感震器		山武製	1 個	〃
(51)	環水槽廻り制御	HWT			新館(東病棟)用
51-1	液面調節計		山武製	2 台	〃
51-2	電動ボール弁		山武製	2 個	〃
(52)	冷却塔廻り制御	新館CT1-1, 1-2			新館(東病棟)用
52-1	挿入型温度検出器		山武製	4 本	〃
52-2	温度指示調節計		山武製	2 台	〃
52-3	バタフライ弁		山武製	2 台	〃
52-4	冷却水ブロー調節器		山武製	2 台	〃
52-5	電動ボール弁		山武製	2 個	〃
(53)	外調機廻り制御	OAC			新館(東病棟)用
53-1	挿入型温度検出器		山武製	14 本	〃
53-2	挿入型露点温度発信器		山武製	14 本	〃
53-3	モシユトロールモーター		山武製	14 台	〃
53-4	弁リンケージ		山武製	14 個	〃
53-5	二方弁		山武製	14 台	〃
53-6	電動二方弁		山武製	14 台	〃
53-7	直結形ダンパ操作器		山武製	14 台	〃
53-8	トランス		山武製	27 個	〃
53-9	微差圧スイッチ		山武製	14 個	〃
53-10	補助リレー		山武製	14 個	〃
(54)	空調機廻り制御	AC-B2-1			新館(東病棟)用
54-1	挿入型温度検出器		山武製	2 本	〃
54-2	室内形温湿度発信器		山武製	2 個	〃
54-3	モシユトロールモーター		山武製	2 台	〃
54-4	弁リンケージ		山武製	2 個	〃
54-5	二方弁		山武製	1 台	〃
54-6	電動二方弁		山武製	1 台	〃
54-7	直結形ダンパ操作器		山武製	1 台	〃
54-8	トランス		山武製	1 個	〃
54-9	微差圧スイッチ		山武製	1 個	〃
54-10	補助リレー		山武製	1 個	〃
(55)	地下1階ダンパー				新館(東病棟)用
55-1	微差圧指示調節計		山武製	1 個	〃
55-2	直結形ダンパ操作器		山武製	3 台	〃

保守対象機器一覧

4/5

番号	品名	仕様		数量	備考
		名称	メーカー		
2	空調用自動制御装置				
55-3	補助ポテンション		山武製	1 個	
55-4	切替スイッチ		山武製	2 個	
55-5	トランス		山武製	3 個	
55-6	補助リレー		山武製	4 個	
(56)	1階～3階ダンパー				
56-1	直結形ダンパ操作部		山武製	24 台	
56-2	切替スイッチ		山武製	12 個	
56-3	トランス		山武製	24 個	
56-4	補助リレー		山武製	24 個	
(57)	4階ダンパー				
57-1	直結形ダンパ操作部		山武製	12 台	
57-2	補助スイッチ		山武製	12 個	
57-3	切替スイッチ		山武製	2 個	
57-4	トランス		山武製	12 個	
57-5	補助リレー		山武製	24 個	
(58)	水槽監視制御				
58-1	フロートスリレー		山武製	1 式	
58-2	補助リレー		山武製	1 個	
58-3	電動二方弁		山武製	1 台	
(59)	貯湯槽廻り制御				
59-1	挿入形温度検出器		山武製	2 本	
59-2	温度指示調節計		山武製	2 台	
59-3	モシユトロールモーター		山武製	2 台	
59-4	弁リンケージ		山武製	2 個	
59-5	二方弁		山武製	2 台	
59-6	電動ボール弁		山武製	2 台	
59-7	挿入形温度調節器		山武製	2 個	
59-8	トランス		山武製	2 個	
(60)	FCU廻り制御				
60-1	小型電動二方弁		山武製	183 個	
(61)	ガス消火MD制御系統				
61-1	直結形ダンパ操作器		山武製	4 台	
(62)	蒸気加熱コイル制御	新館6F浴室			
62-1	挿入形温度検出器		山武製	1 本	
62-2	温度指示調節計		山武製	1 台	
62-3	モシユトロールモーター		山武製	1 台	
62-4	弁リンケージ		山武製	1 個	
62-5	二方弁		山武製	1 台	
62-6	トランス		山武製	1 個	

保守対象機器一覧

5/5

番号	品名	仕様		数量	備考
		名称	メーカー		
2	空調用自動制御装置				
(63)	本館外調機廻り制御	OAC-K1, K2			
63-1	挿入型温度検出器		山武製	2 本	
63-2	挿入型露点温度発信器		山武製	2 台	
63-3	モジュロールモーター		山武製	2 台	
63-4	弁リンケージ		山武製	2 個	
63-5	電動二方弁		山武製	4 台	
63-6	直結形ダンパ操作器		山武製	4 個	
63-7	補助リレー		山武製	4 個	
(64)	外調機廻り制御	OPAC	山武製		
64-1	挿入型温度検出器		山武製	7 本	
64-2	挿入型露点温度発信器		山武製	12 台	
64-3	直結形ダンパ操作器		山武製	7 台	
64-4	微差圧スイッチ		山武製	7 個	
64-5	補助リレー		山武製	6 個	
(65)	水冷チラー廻り制御	R-N-3-1, 3-2			
65-1	挿入形温度検出器		山武製	8 本	
65-2	温度指示調節計		山武製	3 台	
65-3	電動弁		山武製	1 台	
65-4	流量計		山武製	2 台	
(66)	空調機制御	AC-31	ジョンソン	1 台	本館・管理棟用