

A－6 【既設灯油焚貫流ボイラへのガスバーナー導入】

	運転管理内容
日常管理	変更点はガスバーナーの導入の為、E S C O導入前と同様な日常管理をお願いします  ●ガス漏れ等の有無  1回/1日
発停	◎E S C O導入前と同様
設定・制御	◎E S C O導入前と同様
設定変更	◎E S C O導入前と同様
故障時（警報）	◎E S C O導入前と同様
異常確認時・緊急時	●バーナー異常時は1次対応後、E S C O事業者（又は管理委託者）に連絡する ◎その他の異常時は、E S C O導入前と同様
消耗品管理	◎E S C O導入前と同様
周辺機器管理	◎E S C O導入前と同様

●：常勤管理会社への委託内容、◎：E S C O導入前と同じ管理項目、○：作業が発生しない項目

