

電気設備点検業務実施要領

1 目的

センターに設置してある電気設備の機能を安全かつ良好に維持するため、電気通信事業法に基づき適切な点検を実施することにより、センター業務の円滑な運営に寄与する。

2 業務場所

宇都宮市陽南4丁目9番13号 地方独立行政法人栃木県立がんセンター

3 点検内容

以下の設備について、年1回の法定点検を行う。

なお、(1)受変電設備の点検を行う場合の停電時間は1時間を目安として、土曜日の午後2時以降の時間帯に設定すること。

(1) 受変電設備（年1回）

- ① 本館及び新館の受電所
- ② 管理棟の変電所
- ③ 研究棟の変電所
- ④ 高圧引込み UGS

(2) 電気負荷設備（年1回）

2次側動力盤, 分電盤の絶縁測定

4 業務工程表の提出

受託者は、点検作業等を行う際、事前に業務工程表を作成しセンターに提出しなければならない。

5 留意事項

センターの業務に支障をきたすおそれのある作業等については、センターの指定する日時に行うよう調整すること。又、何らかの指示があった場合には、その指示に従うこと。

6 点検報告書の提出

受託者はセンターに試験成績表を添付した点検報告書を点検完了後、30日以内に提出するものとする。

7 不良箇所の処置

点検等の結果、不良箇所がある場合には、直ちにセンターに報告しなければならない。