

A－4 【小型貫流ボイラの導入】

	運転管理内容
日常管理	<p>以下の数値や状態の目視確認をお願いします。 （運転日誌記録をお願いします）</p> <p>●外観目視（故障ランプ含む）1 回/ 1 日</p> <p>●異音・異臭等有無の確認1 回/ 1 日</p> <p>●缶底ブロー1 回／ 1 0 時間運転</p> <p>●蒸気圧力の異常、水漏れ・ガス漏れ等の有無1 回/ 1 日</p> <p>◎水質管理</p>
発停	○設定圧力による自動発停
設定・制御	○設定圧力による自動制御運転
設定変更	●設定値はE S C O事業者（又は管理委託者）と協議の上、変更する
故障時（警報）	<p>○故障内容をメールにてE S C O事業者各社に連絡</p> <p>○E S C O事業者（又は管理委託者）より管理会社へ連絡する</p> <p>●10分程度経過してもE S C O事業者（又は管理委託者）から連絡がない場合はE S C O事業者（又は管理委託者）に連絡する</p>
異常確認時・緊急時	●1次対応後、E S C O事業者（又は管理委託者）へ連絡する
消耗品管理	<p>●薬剤在庫管理・投入作業</p> <p>◎復水処理剤・塩の在庫管理・投入作業</p>
周辺機器管理	●周辺機器（薬注装置・軟水装置）の運転確認

●：常勤管理会社への委託内容、◎：E S C O導入前と同じ管理項目、○：作業が発生しない項目