

運転管理

C-3【湧水の本館冷却塔補給水への活用】

	運転管理内容
日常管理	<p>以下の数値や状態の目視確認をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●外観目視（故障ランプ含む）1回/1日 ●電流値、異音・異臭等有無の確認1回/1日 ●ろ過装置の殺菌剤残量の確認1回/1日 ●ろ過水タンク内浮遊物・堆積物・汚れの確認・点検1回/1日
発停	○補給水量により自動発停
設定・制御	○自動制御による運転
設定変更	○特に無し
故障時（警報）	●E S C O事業者（又は管理委託者）に連絡する
異常確認時・緊急時	●E S C O事業者（又は管理委託者）へ連絡する
消耗品管理	<ul style="list-style-type: none"> ●冷却水薬注装置薬剤の在庫管理・投入作業1回/月 ●ろ過機殺菌剤の在庫管理・投入作業1回/月
周辺機器管理	●湧水ポンプの運転確認

●：常勤管理会社への委託内容、◎：E S C O導入前と同じ管理項目、○：作業が発生しない項目