

貯水槽清掃業務実施要領

1 目的

センターに設置してある貯水槽(受水槽及び高置水槽)の機能を安全かつ良好に維持するために清掃及び点検を実施し、センター業務の円滑な運営に寄与する。

2 業務場所

- (1) 宇都宮市陽南4丁目9番13号 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
- (2) 宇都宮市陽南4丁目11番12号 地方独立行政法人栃木県立がんセンター職員宿舎

3 業務の対象となる設備の設置場所及び種別、数量

以下の設備について、保守管理及び法定点検清掃を行う。

種別 設置場所	受水槽 (単位mm)	数	高置水槽(単位mm)	数
本館	13,000×4,500×4,000 234m ³ (鋼板製)	1槽	5,000×4,500×2,000 45m ³ (FRP製)	2槽
	13,000×4,500×4,000 234m ³ (ステンレス製)	1槽		
職員宿舎	10m ³ (ステンレス製)	1槽		

4 作業方法

清掃作業の手順については、厚生省告示(第194号, 昭和57年11月16日) および同省環境衛生局長通知(環企第27号, 28号, 昭和58年3月18日)に基づいて行うものとする。

5 業務工程表の提出

受託者は、点検作業等を行う際、事前に業務工程表を作成しセンターに提出しなければならない。

6 負担区分

- (1) 業務に要する物品等は全て受託者の負担とする。
- (2) 業務実施に要するセンターの施設、電力、水道等の費用はセンターの負担とする。

7 留意事項

センターの業務に支障をきたすおそれのある作業等については、センターの指定する日時に行うよう調整すること。

8 作業報告書の提出

受託者は、水槽内部清掃前後の状況記録写真(カラー)を添付した作業報告書を、業務完了後30日以内にセンターに提出するものとする。又、水槽内部に劣化を認めた場合、写真を添付しセンターに報告するものとする。

9 不良箇所の処置

点検等の結果、不良箇所がある場合には、直ちにセンターに報告しなければならない。