

A－1 【コージェネレーションの導入】

	常駐管理会社への依頼内容
日常管理	<p>●基本的に運転状態・故障や各種数値データはE S C O計測システムで計測している内容ですが、以下の数値や状態の目視確認をお願いします。</p> <p>< 3 5 0 k W > 発電機盤</p> <p>保安規程にて定められた日常点検項目</p> <p>エンジン</p> <p>異常（異音・振動・異臭）有無確認 水・オイル漏れ確認 ミストタンクあふれ確認 薬剤残量確認 以上、1回/日の確認</p>
発停	<p>○スケジュールタイマーによる自動発停 （デマンド回避モード選択可）</p>
設定・制御	<p>・初期設定以外は特に無し</p>
設定変更	<p>・スケジュール変更などをする場合はE S C O事業者が行う。</p>
故障時（警報）	<p>○故障内容をメールにてESCO事業者各社に連絡 ○E S C O事業者（エネルギーアドバンス）より管理会社へ連絡する。 ●10分程度経過してもE S C O事業者（エネルギーアドバンス）から連絡が無い場合は E S C O事業者に連絡する。</p>
異常確認時・緊急時	<p>●1次対応後、E S C O事業者へ速やかに連絡し、指示を受ける。</p>
消耗品管理	<p>・C G S用新設冷却塔の薬剤保管、及び補給。</p>
周辺機器管理	<p>・電気設備保安点検時にリレー点検、動作確認</p> <p>・冷却水ポンプグランド水漏れ目視確認</p>

●：常勤管理会社への委託内容、◎：E S C O導入前と同じ管理項目、○：作業が発生しない項目