

B－3【パッケージ空調機のダンパ調整】

	運転管理内容
日常管理	以下の数値や状態の目視確認をお願いします。  ◎E S C O導入前と同様
発停	◎E S C O導入前と同様
設定・制御	◎ESC0事業前の運転を継続する ●パッケージ空調機の風量をV Dにて規定の開度に変更する 4回／1年 ●排気ファンのV Dの開度を表示の通りの開度に変更する 4回／1年 ●開度変更はE S C O事業者（又は管理委託者）と協議を行う
設定	●設定値はE S C O事業者（又は管理委託者）と協議の上、変更する
故障時（警報）	◎E S C O導入前と同様
異常確認時・緊急時	◎E S C O導入前と同様
消耗品管理	◎E S C O導入前と同様
周辺機器管理	◎E S C O導入前と同様

●：常勤管理会社への委託内容、◎：E S C O導入前と同じ管理項目、○：作業が発生しない項目